

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thang máy định kỳ của Bệnh viện năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo, đáp ứng đủ điều kiện, bảo trì Thang máy định kỳ tại Bệnh viện.

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An (gọi tắt là Chủ đầu tư) có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì, bảo dưỡng thang máy Bệnh viện năm 2025 với nội dung như sau:

Để phục vụ cho việc lập kế hoạch và xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đảm bảo công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu được công khai minh bạch, Bệnh viện kính mời các đơn vị, Công ty có đủ năng lực quan tâm tham gia chào giá. Cụ thể các nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, số 11 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Thị Thương

Chức vụ: Nhân viên phòng TC-HC

Email: dauthau.bvntna@gmail.com

SĐT: 0914 58 9595

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng TC-HC, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, số 11 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Nhận qua email: dauthau.bvntna@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 18 tháng 12 năm 2024 đến trước 15h00 ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Báo giá dịch vụ: đơn vị báo giá đơn giá theo “số lần” khối lượng cụ thể:

(phụ lục kèm theo)

Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Báo giá dịch vụ (01 bản gốc): theo Mẫu báo giá áp dụng đối với gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng thang máy của Bệnh viện Nội tiết năm 2025.

- Hồ sơ năng lực kinh nghiệm (01 bộ): Giấy phép hành nghề, giấy tờ liên quan.

- Hiệu lực báo giá: 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

Rất mong nhận được sự hợp tác nhanh chóng và hồ sơ chào giá đầy đủ thông tin của quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website bệnh viện;
- Lưu: VT, TCHC



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình

DANH MỤC CHI TIẾT GÓI THẦU

(Kèm theo thư mời số 106/TMCG-BVNT ngày 04 tháng 02 năm 2025 của Bệnh viện Nội tiết Nghệ An)

QUY TRÌNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG THANG MÁY

1. PHÒNG MÁY★

- Máy kéo
 - + Kiểm tra mức dầu trong hộp số.
 - + Kiểm tra cách điện của dây quấn motor.
 - + Kiểm tra thắng điện từ (tiếng ồn do thắng điện từ phát ra trong quá trình khởi động và dừng tầng).
- Tủ điều khiển
 - + Kiểm tra các đầu đấu dây vào tủ điều khiển.
 - + Kiểm tra relay, các tiếp điểm và tình trạng hoạt động.
- Tủ cứu hộ
 - + Kiểm tra các đầu đấu dây vào tủ.
 - + Kiểm tra relay, các tiếp điểm và tình trạng hoạt động.
 - + Kiểm tra bộ phận nguồn dự phòng.
- Kiểm tra bộ giới hạn tốc độ (governor)
 - + Kiểm tra switch GOV
 - + Kiểm tra cáp GOV
- Vệ sinh phòng máy, máy kéo, tủ điện governor.
- Kiểm tra nhiệt độ phòng máy, đèn chiếu sáng.
- Kiểm tra sự thấm nước, các vật dụng khác đặt trong phòng máy.
- Kiểm tra cửa ra vào, cửa sổ, khóa cửa.

2. CABIN

- Nóc cabin, đầu trâu trên
 - + Kiểm tra nhót shoe cabin (châm thêm nếu cần để đảm bảo sự trượt của cabin trên rail dẫn hướng).
 - + Kiểm tra cửa thoát hiểm và switch SOS.
 - + Kiểm tra sự hoạt động của quạt thông gió.
 - + Kiểm tra sự hoạt động của chuông báo dừng tầng.
- Hoạt động của cửa cabin
 - + Kiểm tra sự khởi động, hãm, ghìm giữ cửa và dừng: độ lắc, tiếng ồn,... của động cơ cửa và cân chỉnh để cửa vận hành êm ái.
 - + Kiểm tra sự hoạt động, độ rè, nhiễu của Interphone.
 - + Kiểm tra các khóa, công tắc báo tín hiệu ưu tiên hoặc an toàn.
 - + Kiểm tra sự hoạt động đèn Emergency Light: nguồn sạc bình, điện áp của bình,...
 - + Vách cabin: Kiểm tra lắp vách phòng thang có bị bung gân, lỏng, cong, võng,...
- Sàn buồng thang, đầu trâu dưới
 - + Kiểm tra hoạt động các thiết bị quá tải và các thiết bị cân bằng (nếu có)
 - + Kiểm tra thắng cơ, shoe dưới

3. CÁC TẦNG

- Kiểm tra sự vận hành của các cửa tầng giúp cửa tầng vận hành êm ái.
- + Kiểm tra doorlock: móc khóa (với độ ăn sâu cho phép là $\geq 7\text{mm}$), các tiếp điểm điện báo tín hiệu cửa của doorlock: cân chỉnh nếu cần thiết.
- + Kiểm tra sự tiếp xúc của các bánh xe đỡ phụ vào sill cửa tầng
- + Vệ sinh, lau chùi bụi bám trên sill cửa tầng và trên yếm cửa.
- Kiểm tra các nút nhấn gọi tầng, đèn nút nhấn, đèn báo tầng, đèn báo chiều chạy tại bảng điều khiển tầng.

4. ĐỐI TRỌNG

- Kiểm tra nhót trong hộp nhót shoe đối trọng (châm thêm nếu cần để đảm bảo sự trượt của đối trọng trên rail dẫn hướng).

5. HỒ THANG

- Kiểm tra đèn dọc hồ, dây điện đi trong hồ, dây cordon.
- Kiểm tra bộ Puli – Tension, switch Puli-Tension và công tắc an toàn PIT.
- Kiểm tra hộp đựng nhót dư của rail car và rail đối trọng bên dưới đáy hồ.
- Kiểm tra sự thấm nước, độ ẩm dưới Pit hồ.
- Kiểm tra bộ giảm chấn (buffer) của cabin và đối trọng.
- Vệ sinh hồ thang, các bộ phận và phụ tùng lắp trong hồ thang.

6. TOÀN HỆ THỐNG THANG MÁY

- Kiểm tra cáp chịu tải trọng
- Kiểm tra sự tiếp xúc giữa kiềm cửa với bánh xe cửa tầng (độ hở cho phép khi kiềm cửa đi qua các bánh xe cửa tầng là khoảng 2-5 mm).
- Kiểm tra sensor đếm tầng và dừng tầng.
- Kiểm tra độ lệch tầng, thời gian tăng tốc, độ rung,... và cân chỉnh nếu cần thiết để đảm bảo thang vận hành êm ái trong quá trình sử dụng.