

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc lắp máy bơm cho hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng, đáp ứng điều kiện lắp máy bơm cho hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện.

Để phục vụ cho việc lập kế hoạch và xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đảm bảo công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu được công khai minh bạch, Bệnh viện kính mời các đơn vị, Công ty có đủ năng lực quan tâm tham gia chào giá. Cụ thể các nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, số 11 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Thị Thương

Chức vụ: Nhân viên Phòng TC-HC

Email: dauthau.bvntna@gmail.com

Sdt: 0914 58 9595

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng TC-HC, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, số 11 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Nhận qua email: dauthau.bvntna@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 16 tháng 01 năm 2025 đến trước 15h00 ngày 25 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục phục lục chi tiết mẫu báo giá tham khảo theo phục lục đính kèm.

Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Báo giá dịch vụ (01 bản gốc): theo Mẫu báo giá áp dụng đối với gói thầu Bảo trì hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt trong khuôn viên Bệnh viện.

- Hồ sơ năng lực kinh nghiệm (01 bộ): Giấy phép hành nghề, giấy tờ liên quan.

- Hiệu lực báo giá: 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia từ phía các đơn vị, tổ chức có chức năng đảm bảo về hệ thống máy móc .

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website bệnh viện;
- Lưu: VT, TCHC



Nguyễn Thanh Bình



DANH MỤC CHI TIẾT GÓI THẦU

(Kèm theo thư mời số 108/TMCG-BVNT ngày 05 háng 02 năm 2025 của Bệnh viện Nội tiết Nghệ An)

STT	NỘI DUNG	QUY CÁCH	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Đồng hồ đo lưu lượng nước thải	Đồng hồ nước điện từ DN50 Phiên bản mặt và thân rời cấp 10 m Đầu : Nhôm đúc Thân : Thép Carbon Kết nối: Bích BS Tiếp điểm: SUS316 Điện áp: 220V/24V Input: 4-20Ma & RS485 Lớp lót đồng hồ: PTFE Nhiệt độ : -10 đến 150 °C * áp	Cái	1
2	Phụ kiện lắp đồng hồ	Việt Nam	Bộ	1
3	Hiệu chỉnh nước thải	Việt Nam	Lần	1
4	Phụ kiện lắp đặt – hoàn trả mặt bằng	Phụ kiện đường ống phục vụ lắp đặt, tấm đan phủ lên mương kinch thước 500 x 500m khung gia công bằng thép lá dày 3 mm, sơn phủ, tấm nhựa trong suốt, xây dựng Hồ ga chứa đồng hồ	Gói	1
5	Cắt, đục bê tông trên mặt	Phá nền bê tông, đào sâu 0.8 m x rộng 0.5 mx 0.5 m trả lại mặt bằng	Gói	1
6	Công lắp đặt	Nhân công thực hiện	Gói	1